

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 25-79-48,
Телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области:
8(3952)39-99-99

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по г. Братску и Братскому району
665717, г. Братск, ул. Янгеля, 10,
телефон/факс 41-55-79

**Предписание № 357 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа №8» муниципального образования города Братска
в лице директора Ярцевой Любови Николаевны
(указать должность, фамилию и инициалы руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

в период с « 03 » ноября 2017г. по « 27 » ноября 2017г. в соответствии ст. 6, 6.1, 37
Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9, 12
Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» проведена плановая, выездная проверка
(вид проверки)

государственным инспектором г. Братска и Братского района по пожарному надзору
Самойленко Денисом Александровичем
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
мероприятие по надзору)

в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №8» муниципального образования города Братска, по соблюдению
требований пожарной безопасности, расположенного по адресам: РФ, Иркутская область, г.
Братск, ж.р. Осиновка, ул. Иркутская, 16. (здание школы); РФ, Иркутская область, г. Братск,
ж.р. Сухой, ул. Социалистическая, 14. (здание школы).
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «СОШ №8» Ярцевой Любовью Николаевной, заместителем
директора по АХР МБОУ «СОШ №8» Плехановой Любовью Алексеевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопаснос- ти	Отметка о выпол- нении (указыва- ется только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1	На первом этаже напротив	Основание: - Федеральный закон от	20.10.2018г.	

	кабинета №21, отсутствуют противоподымные двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст.85 п.1, ст. 151 заключительные положения. - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.23 д).		
2	На втором этаже напротив кабинета №13, отсутствуют противоподымные двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Основание: - Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст.85 п.1, ст. 151 заключительные положения. - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.23 д).	20.10.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с пунктами 127, 128 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30 ноября 2016 года № 644 гражданин, организация, орган власти имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе исполнения государственной функции решений и (или) действий (бездействия) должностных лиц органов ГПН.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц надзорных органов и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе исполнения государственной функции, либо несогласие с присвоенной используемым (эксплуатируемым) объектам защиты и (или) территориям (земельным участкам) категории риска. Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие **не приостанавливается**.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Братска и Братского района
по пожарному надзору Самойленко Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 27 » ноября 2017г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

директор МБОУ «СОШ №8»
Ярцева Любовь Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)

« 27 » ноября 2017г.