



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99, mailbox@emercom.irtel.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Братску и Братскому району

г. Братск, ул. Вокзальная, 2Б.

Предписание № 299/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

29 августа 2019г.

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №8»,

директору МБОУ «СОШ №8» Ярцевой Любовь Николаевне.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Братска и Братского района по пожарному надзору Мироманова В.А. № 299 от «13» августа 2018 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. «16» августа 2019 г., с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. «27» августа 2018 г. проведена внеплановая выездная проверка с целью контроля выполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, на объекте защиты МБОУ «СОШ №8», государственным инспектором г. Братска и Братского района по пожарному надзору Хороших Михаилом Андреевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

совместно с заместителем директора по АХР МБОУ «СОШ №8» Плехановой Любовью Алексеевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
665776, Иркутская область, г. Братск, ж/р Осиновка, ул. Иркутская, д. 16 (здание школы)				
1	На первом этаже напротив кабинета №21, отсутствуют противоподымные двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6 (Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности), ст.85 п.1 (Объемно-планировочные решения зданий и сооружений в совокупности с системой противоподымной защиты должны обеспечивать предотвращение или ограничение распространения продуктов горения за пределы помещения и (или) пожарного отсека, секции для обеспечения безопас-	17.02.2020 г.	

		<p>ной эвакуации людей). «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, п.23 д) (На объектах запрещается: снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации).</p>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с пунктами 127, 128 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30 ноября 2016 года № 644 гражданин, организация, орган власти имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе исполнения государственной функции решений и (или) действий (бездействия) должностных лиц органов ГПН.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц надзорных органов и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе исполнения государственной функции, либо несогласие с присвоенной используемым (эксплуатируемым) объектам защиты и (или) территориям (земельным участкам) категории риска. Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие **не приостанавливается**.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор

по г. Братску и Братскому району

Хороших М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» августа 2019г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«29» августа 2019г.



М.Л.П.*

Директор МБОУ «СОШ № 8»

Ярцева Л.Н.

(должность, фамилия, инициалы)